

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Адыгея

г. Майкоп, ул. Хакурате, 642, тел. 56-91-79, эл. адрес – www.01.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Майкопу и Майкопскому району УНД
и ПР ГУ МЧС России по Республике Адыгея

г. Майкоп, ул. Первомайская, 187, тел. 52-96-32, эл. адрес – ugpn_ra@mail.ru

п. Тульский, ул. Гагарина, 101, тел. 5-10-50, эл. адрес – und.ond@mail.ru
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 135/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 36 «Светлячок»

Никитиной Н.Н.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 135 от «02» сентября 2021 года
в период с «11» сентября 2021 г. по «23» сентября 2021 г.

Старшим дознавателем ОНД и ПР по г. Майкопу и Майкопскому району УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Республике Адыгея лейтенантом внутренней
службы И.Е. Богуш

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица - заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36 «Светлячок» Никитина Н.Н.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	«Руководитель организации не обеспечил на объекте защиты с массовым пребыванием людей наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного».	- п. 30 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	До 23.12.2021 г.	
2.	«Руководитель организации не обозначил направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	- п. 48 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	До 23.12.2021 г.	
3.	«Не обеспечено дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников».	- п. 7 ст. 83 «Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации» Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»-	До 23.12.2021	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МБДОУ № 36, Светляков
И.И. Иштина 23.09.2021
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Старший дознаватель ОНД и ПР
 по г. Майкопу и Майкопскому району
 УНД и ПР Главного управления
 МЧС России по Республике Адыгея
 лейтенант внутренней службы
 И.Е. Богуш

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
 органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.